

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2024/118394/RMP/RAMPUR/1357/CFO****दिनांक : 20-05-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **DASHMESH PUBLIC SCHOOL** पता **0,VPO MATKHERA,RAMPUR** तहसील - **SWAR** प्लाट एरिया **2864.63 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1642.86** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	9.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **DASHMESH PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **22-05-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BALKAR SINGH E-Mail ID : dpsmatkhera.2012@gmail.com Mobile No. : 9756426804** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-05-2024** से **22-05-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **DASHMESH PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **DASHMESH PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : According to FSSO Inspection Report

प्रश्रुत भवन भूतल से द्वितीय तल तक निर्मित एवं संचालित है जिसमें 02 सिढ़ी भूतल से प्रथम तल तक एवं 01 सिढ़ी प्रथम तल से द्वितीय तल तक निर्मित है अतः 2005 के शासनादेश के क्रम में सेट-बैक एवं सिढ़ी की छूट प्रदान कर एनओसी निर्गत की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANKUSH MITTAL

476246D122F2EDBADA94F167771817511103EE5A

22-05-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-05-2024
स्थान : RAMPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.